

Pliego de consultas y aclaraciones

**SDC N° 020-2023-PMSAJ EJENOPENAL “Adquisición de mobiliario para el centro MEGA ALEGRA UCAYALI - UCAYALI”**

Nro.	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
1	Numeral IV de las especificaciones técnicas  <b><u>LISTADO DE BIENES:</u></b> 1. Escritorio	Para el tablero de melamina de los escritorios piden tablero de 24mm, el cual no existe, <u>lo que se propone es que se pueda corregir y poner tablero de 36mm (que serían dos tableros de 18mm).</u>	<b>No se acoge</b>  Existen los grosores indicados, por tanto, se considera valido los de 24 o 25mm
2	Numeral IV de las especificaciones técnicas  <b><u>LISTADO DE BIENES:</u></b> 11. Mesa de vigilancia	solicitan un escritorio con tablero de melamina de 20mm, <u>se debe corregir y poner tablero de 18mm</u>	<b>Se acoge</b>  Se considera Tablero de 18 o 19mm
3	Numeral IV de las especificaciones técnicas  <b><u>LISTADO DE BIENES:</u></b> 5. Archivador	Sobre los archivadores piden de 50x45x1.20 de alto, pero no indica el fondo ni el ancho, lo cual se debe de especificar, lo recomendable es de (frente) ancho 50cm y de fondo 55cm.	<b>Se aclara</b>  Frente =0.45m, fondo 0.50m H=1.20m
4	Numeral IV de las especificaciones técnicas  <b><u>LISTADO DE BIENES:</u></b> 7. Counter	<u>no indica puntos de tomacorriente</u>	<b>Se aclara</b> Que, si está contemplada caja de tomacorrientes, se deberá considera 02 tomacorrientes dobles y la ubicación de los tomacorrientes se tendrá que verificar in situ. Conforme lo indican las especificaciones técnicas.