

Pliego de consultas y aclaraciones

SDC N° 021-2023-PMSAJ EJENOPENAL “Servicio de Acondicionamiento de la Infraestructura del Centro Alegre Comandante Espinar –, para la mejora en la atención de los usuarios”

Nro	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
OFERENTE 01			
1	En las especificaciones técnicas Instalaciones de Redes Comunicaciones en las Salidas Cableado Estructurado se omitido lo que figura en la Lista Actividades	SALIDA SIMPLE PARA DATOS, EN CAJA DE 100X100X50 MM (WXHXD) - EMPOTRADA EN PISO CON CAJA POP UP 4, MODULOS – cantidad 6 unidades Sírvese indicar si esta caja, es de igual condición y características que la Salida simple para datos del numeral 06.01.02.01.	Se acoge consulta y se detalla especificaciones técnicas para esta partida (ver Anexo 1) https://drive.google.com/drive/u/5/folders/149_4j5fKfIDz8GIFn99IUy0if1Yn7vWo
2		En las especificaciones técnicas de Instalaciones Eléctricas, partida 05.01.03.07 tomacorriente ticketera, no figura el detalle en la sección de especificaciones técnicas, pero si está en el listado de actividades, se requiere que se indique si las especificaciones técnicas son iguales a lo establecido en las partidas 05.01.03.04 y 05.01.03.05.	Se precisa que las especificaciones 05.01.03.06 y 05.01.03.07, son iguales a lo establecido en el documento equivalente, en lo que respecta a las partidas 05.01.03.01, 05.01.03.02, 05.01.03.03, 05.01.03.04 y 05.01.03.05
3		De la revisión de las especificaciones técnicas de las diferentes partidas, se requiere nos puedan dar acceso a los planos con extensión (*.dwg) de dichas especialidades en vista que hay varias secciones ilegibles o quizás inexactas en el formato con extensión PDF, lo que origina una cotización inexacta de los bienes e insumos a estimar. En caso que sea inviable que nos puedan proporcionar dicha información se cotizará indicando con un disclaimer (*) que el precio está en función a lo que estuvo legible en los documentos proporcionados y si existe alguna variación en el plano original estará sujeta a modificarse el precio a efectos de evitar perjuicio al	Se acoge lo solicitado, se adjunta planos en extensión dwg (ver Anexo N°2). https://drive.google.com/drive/u/5/folders/149_4j5fKfIDz8GIFn99IUy0if1Yn7vWo

		contratista.	
4		Producto de la reunión informativa se indicó de forma clara que el local a intervenir no cuenta con energía eléctrica y que está pendiente la habilitación de la misma, sírvase indicar y aclarar que cuando se entregue el terreno o local inhabitado se contará con el servicio eléctrico respectivo incluyendo la carga respectiva considerando el equipamiento que se destinará para los ambientes con aire acondicionado.	Se precisa que se vienen realizando las gestiones para que el Local cuente con el servicio eléctrico, previo al inicio de los trabajos.
5		Producto de la reunión informativa se indico que el ambiente destinado para almacenar los desmontajes (equipos de aire acondicionado, de aparatos sanitarios, puerta de bóveda, tableros eléctricos, cobertura prefabricada de madera, tabiquería, cobertura de Eternit, baldosas, piso vinil, puertas de madera y metal, contra zócalo, cerámico o cemento y otros) y demoliciones será el patio de ingreso o estacionamiento según los planos referenciales, siendo así, se consulta quien será el responsable de la aprobación de las actas de los desmontajes en virtud de los tiempos para la continuidad de los trabajos en paralelo, considerando el tamaño de dicho espacio y la zona para que los vehículos puedan ingresar y retirar los excedentes en el distrito de Miraflores.	Se precisa que los elementos a desmontar como; equipos, aparatos sanitarios, puertas etc., estos serán entregados mediante acta que deberá ser proporcionada por la empresa contratista y suscrita por el área usuaria en señal de conformidad de lo entregado.
6		De la revisión de las especificaciones técnicas de los equipos para Redes y Comunicaciones se entiende que la provisión de los mismos está en función a las especificaciones técnicas y no a las consideraciones de equipos estandarizados del área usuaria de la entidad, sírvase precisar y confirmar para evitar demoras en la aceptación de los equipos a provisionar.	Se precisa que los equipos de redes y comunicaciones se encuentran estandarizados por el área usuaria, los mismos que están en las especificaciones técnicas del documento equivalente aprobado por el área usuaria.
7		Para certificar los materiales a suministrar (madera), ¿es necesario que al ingresar el material se	Se aclara

		disponga del certificado que acredite las especificaciones técnicas que se detallan en el requerimiento? ¿Nivel de humedad, resistencia entre otras? de ser así, el costo de las evaluaciones/certificaciones se incluirán dentro de la partida correspondiente.	que todo lo referido a los costos y actividades se encuentra detallado dentro de las especificaciones técnicas requerimientos técnicos del proceso., por lo que los oferentes deberán leer diligentemente los documentos mencionados y publicados.
8		En visita técnica realizada el 22 de setiembre, se vio el deterioro de las estructuras de ventana en el segundo piso. Se sugiere cambio de carpintería de madera por presentar desgaste y apolillamiento.	No se acoge lo solicitado, remítase a lo señalado en el documento equivalente
9		¿Es posible que puedan enviar los planos en PDF o CAD, para poder validar las medidas indicadas en la plantilla?	Se acoge lo solicitado, remítase a la absolución de Consulta N°3
10		Las medidas de mobiliario de melamine indicadas en la plantilla, difieren a las medidas indicadas en los planos adjuntos, agradeceremos confirmar si priman las medidas de planos o de la plantilla.	Se precisa que las medidas de mobiliario de melamine será conforme a lo establecido en los planos.

EL ORIGINAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL EXPEDIENTE