

PLIEGO DE ACLARACIONES ADICIONAL A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°005- 2025-PMSAJ-EJENOPENAL

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MEGA ALEGRA AYACUCHO – AYACUCHO, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS

CONSULTA N° 1

Consulta:

1. En la Partida:

05.08.09

INSTALACION DE POZO A TIERRA INCLUYE EXCAVACION DE HOYO,
PREPARACIÓN Y CONEXIÓN ENTRE PAT, CON VALOR MAXIMO DE 5 OHMIOS

Solicitan 08 pozos a tierra, pero no indican la ubicación de los mismos, en nuestra opinión esta cantidad de pozos es excesiva, porque la dimensión del terreno a intervenir no podría albergar los 08 pozos ya que debe existir una distancia considerable entre pozo a pozo.

Respuesta:

Referirse a los numerales 02, 05 y 07 del Pliego de Enmienda Adicional.

CONSULTA N° 2

Consulta:

2.- En la Partida:

07.03.04.01

PANEL DE MANDO AUTOMÁTICO DE ALARMA CONTRA INCENDIO
CONVENCIONAL 2 ZONAS

Solicitan 19 unds., al igual que la partida anterior consideramos que está dimensionada ya que solo están solicitando 19 sensores entre humo y temperatura, no tiene lógica albergar 19 sensores en 19 paneles, eso significaría un sensor por panel.

Respuesta:

Referirse a los numerales 04, 06 y 08 Pliego de Enmienda Adicional.