

PLIEGO DE ENMIENDA ADICIONAL A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°005- 2025-PMSAJ-EJENOPENAL

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MEGA ALEGRA AYACUCHO – AYACUCHO, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS

N°	UBICACIÓN	CONTIENE	DEBE CONTENER																																																																								
1	Página 07	... Presentación de las Cotizaciones 21. Las cotizaciones deben ser presentadas en el formulario adjunto en el Anexo 2 y al correo electrónico mejoramientospmsaj@ejenopenal.pe. Las cotizaciones presentadas como anexos a un correo electrónico deben ser escaneadas en una imagen no editable. Para facilitar el proceso de la adquisición, se solicita se envíen los archivos editables Word o Excel 22. La fecha límite para la presentación de las Cotizaciones es <u>hasta las 23:59 horas del 20 de agosto de 2025.</u> ...	Presentación de las Cotizaciones 21. Las cotizaciones deben ser presentadas en el formulario adjunto en el Anexo 2 y al correo electrónico mejoramientospmsaj@ejenopenal.pe. Las cotizaciones presentadas como anexos a un correo electrónico deben ser escaneadas en una imagen no editable. Para facilitar el proceso de la adquisición, se solicita se envíen los archivos editables Word o Excel 22. La fecha límite para la presentación de las Cotizaciones es <u>hasta las 23:59 horas del 22 de agosto de 2025.</u> ...																																																																								
2	Página 19	<table><tr><td colspan="6">...</td></tr><tr><td>05.08.06</td><td>SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO 16MM2</td><td>UND</td><td>9.43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05.08.07</td><td>TUBERIA EMT ADOSADO 20 mm</td><td>M</td><td>9.43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05.08.08</td><td>SUMINISTRO DE CEMENTO CONDUCTIVO</td><td>UND</td><td>2.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05.08.09</td><td>INSTALACION DE POZO A TIERRA INCLUYE EXCAVACION DE HOYO, PREPARACION Y CONEXIÓN ENTRE PAT, CON VALOR MAXIMO DE 5 OHMIOS</td><td>UND</td><td>8.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">...</td></tr></table>	...						05.08.06	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO 16MM2	UND	9.43			05.08.07	TUBERIA EMT ADOSADO 20 mm	M	9.43			05.08.08	SUMINISTRO DE CEMENTO CONDUCTIVO	UND	2.00			05.08.09	INSTALACION DE POZO A TIERRA INCLUYE EXCAVACION DE HOYO, PREPARACION Y CONEXIÓN ENTRE PAT, CON VALOR MAXIMO DE 5 OHMIOS	UND	8.00			...						<table><tr><td colspan="6">...</td></tr><tr><td>05.08.06</td><td>SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO 16MM2</td><td>UND</td><td>9.43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05.08.07</td><td>TUBERIA EMT ADOSADO 20 mm</td><td>M</td><td>9.43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05.08.08</td><td>SUMINISTRO DE CEMENTO CONDUCTIVO</td><td>UND</td><td>2.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05.08.09</td><td>INSTALACION DE POZO A TIERRA INCLUYE EXCAVACION DE HOYO, PREPARACION Y CONEXIÓN ENTRE PAT, CON VALOR MAXIMO DE 5 OHMIOS</td><td>UND</td><td>5.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">...</td></tr></table>	...						05.08.06	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO 16MM2	UND	9.43			05.08.07	TUBERIA EMT ADOSADO 20 mm	M	9.43			05.08.08	SUMINISTRO DE CEMENTO CONDUCTIVO	UND	2.00			05.08.09	INSTALACION DE POZO A TIERRA INCLUYE EXCAVACION DE HOYO, PREPARACION Y CONEXIÓN ENTRE PAT, CON VALOR MAXIMO DE 5 OHMIOS	UND	5.00			...					
...																																																																											
05.08.06	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO 16MM2	UND	9.43																																																																								
05.08.07	TUBERIA EMT ADOSADO 20 mm	M	9.43																																																																								
05.08.08	SUMINISTRO DE CEMENTO CONDUCTIVO	UND	2.00																																																																								
05.08.09	INSTALACION DE POZO A TIERRA INCLUYE EXCAVACION DE HOYO, PREPARACION Y CONEXIÓN ENTRE PAT, CON VALOR MAXIMO DE 5 OHMIOS	UND	8.00																																																																								
...																																																																											
...																																																																											
05.08.06	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO 16MM2	UND	9.43																																																																								
05.08.07	TUBERIA EMT ADOSADO 20 mm	M	9.43																																																																								
05.08.08	SUMINISTRO DE CEMENTO CONDUCTIVO	UND	2.00																																																																								
05.08.09	INSTALACION DE POZO A TIERRA INCLUYE EXCAVACION DE HOYO, PREPARACION Y CONEXIÓN ENTRE PAT, CON VALOR MAXIMO DE 5 OHMIOS	UND	5.00																																																																								
...																																																																											

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Recuperación y consolidación de la economía peruana”

3	Página 21	...	...
		07.03.01.03 SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA PZA 2.00	07.03.01.03 SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA PZA 2.00
		07.03.01.04 SALIDA PARA ALARMA SONORA TIPO SIRENA PZA 2.00	07.03.01.04 SALIDA PARA ALARMA SONORA TIPO SIRENA PZA 2.00
		07.03.01.05 SALIDA PARA PANEL DE CENTRAL DE ALARMA PZA 1.00	07.03.01.05 SALIDA PARA PANEL DE CENTRAL DE ALARMA UND 1.00
		...	...
4	Página 22	...	...
		07.03.04.01 PANEL DE MANDO AUTOMÁTICO DE ALARMA CONTRA INCENDIO CONVENCIONAL 2 ZONAS UND 19.00	07.03.04.01 PANEL DE MANDO AUTOMÁTICO DE ALARMA CONTRA INCENDIO CONVENCIONAL 2 ZONAS UND 1.00
		07.03.04.02 DETECTOR DE HUMO FOTO ELÉCTRICO CONVENCIONAL 2 HILOS UND 17.00	07.03.04.02 DETECTOR DE HUMO FOTO ELÉCTRICO CONVENCIONAL 2 HILOS UND 17.00
		07.03.04.03 DETECTOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL DE 2 HILOS UND 2.00	07.03.04.03 DETECTOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL DE 2 HILOS UND 2.00
		...	...
5	Página 83	... 05.08.09 INSTALACION DE POZO A TIERRA INCLUYE EXCAVACION DE HOYO, UND. 8.00 PREPARACION Y CONEXIÓN ENTRE PAT, CON VALOR MAXIMO DE 5 OHMIOS	... 05.08.09 INSTALACION DE POZO A TIERRA INCLUYE EXCAVACION DE HOYO, UND. 5.00 PREPARACION Y CONEXIÓN ENTRE PAT, CON VALOR MAXIMO DE 5 OHMIOS
6	Página 86	... 07.03.01.05 SALIDA PARA PANEL DE CENTRAL DE ALARMA PZA. 1.00 ... 07.03.04.01 PANEL DE MANDO AUTOMÁTICO DE ALARMA CONTRA INCENDIO CONVENCIONAL 2 ZONAS UND. 19.00	... 07.03.01.05 SALIDA PARA PANEL DE CENTRAL DE ALARMA UND. 1.00 ... 07.03.04.01 PANEL DE MANDO AUTOMÁTICO DE ALARMA CONTRA INCENDIO CONVENCIONAL 2 ZONAS UND. 1.00
7	Página 270	... 05.08.09 INSTALACION DE POZO A TIERRA INCLUYE EXCAVACION DE HOYO, und. 2.00 2.00 PREPARACION Y CONEXIÓN ENTRE PAT, CON VALOR MAXIMO DE 5 OHMIOS	... 05.08.09 INSTALACION DE POZO A TIERRA INCLUYE EXCAVACION DE HOYO, und. 5.00 5.00 PREPARACION Y CONEXIÓN ENTRE PAT, CON VALOR MAXIMO DE 5 OHMIOS
8	Página 274	... 07.03.01.05 SALIDA PARA PANEL DE CENTRAL DE ALARMA pza 1.00 1.00 ... 07.03.04.01 PANEL DE MANDO AUTOMÁTICO DE ALARMA CONTRA und 19.00...19.00	... 07.03.01.05 SALIDA PARA PANEL DE CENTRAL DE ALARMA und 1.00 1.00 ... 07.03.04.01 PANEL DE MANDO AUTOMÁTICO DE ALARMA CONTRA und 1.00... 1.00