PLIEGO DE ENMIENDA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°006- 2025-PMSAJ-EJENOPENAL

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MEGA ALEGRA EI TAMBO - JUNÍN, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS

N°	UBICACIÓN	CONTIENE	DEBE CONTENER																																																																																																															
1	Página 14	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3</th> <th>ARQUITECTURA</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1</td> <td>MUROS Y TABIQUES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.1</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> <td>27.86</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.2</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> <td>29.08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.3</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm</td> <td>M2</td> <td>2.56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.4</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.9 mm, e=12 cm</td> <td>M2</td> <td>5.05</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.5</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.9 mm, e=15 cm</td> <td>M2</td> <td>14.77</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.6</td> <td>TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBÍCULOS DE OFICINA</td> <td>M2</td> <td>17.25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.7</td> <td>PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm</td> <td>M2</td> <td>2.74</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	3	ARQUITECTURA					3.1	MUROS Y TABIQUES					3.1.1	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	27.86			3.1.2	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	29.08			3.1.3	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm	M2	2.56			3.1.4	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.9 mm, e=12 cm	M2	5.05			3.1.5	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.9 mm, e=15 cm	M2	14.77			3.1.6	TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBÍCULOS DE OFICINA	M2	17.25			3.1.7	PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm	M2	2.74			<table border="1"> <thead> <tr> <th>3</th> <th>ARQUITECTURA</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1</td> <td>MUROS Y TABIQUES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.1</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> <td>27.86</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.2</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> <td>29.08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.3</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.7mm, e=10 cm</td> <td>M2</td> <td>2.56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.4</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.7 mm, e=12 cm</td> <td>M2</td> <td>5.05</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.5</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.7 mm, e=15 cm</td> <td>M2</td> <td>14.77</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.6</td> <td>TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBÍCULOS DE OFICINA</td> <td>M2</td> <td>17.25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.7</td> <td>PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm</td> <td>M2</td> <td>2.74</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				3	ARQUITECTURA					3.1	MUROS Y TABIQUES					3.1.1	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	27.86			3.1.2	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	29.08			3.1.3	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.7mm, e=10 cm	M2	2.56			3.1.4	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.7 mm, e=12 cm	M2	5.05			3.1.5	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.7 mm, e=15 cm	M2	14.77			3.1.6	TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBÍCULOS DE OFICINA	M2	17.25			3.1.7	PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm	M2	2.74		
3	ARQUITECTURA																																																																																																																	
3.1	MUROS Y TABIQUES																																																																																																																	
3.1.1	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	27.86																																																																																																															
3.1.2	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	29.08																																																																																																															
3.1.3	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm	M2	2.56																																																																																																															
3.1.4	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.9 mm, e=12 cm	M2	5.05																																																																																																															
3.1.5	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.9 mm, e=15 cm	M2	14.77																																																																																																															
3.1.6	TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBÍCULOS DE OFICINA	M2	17.25																																																																																																															
3.1.7	PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm	M2	2.74																																																																																																															
3	ARQUITECTURA																																																																																																																	
3.1	MUROS Y TABIQUES																																																																																																																	
3.1.1	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	27.86																																																																																																															
3.1.2	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	29.08																																																																																																															
3.1.3	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.7mm, e=10 cm	M2	2.56																																																																																																															
3.1.4	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.7 mm, e=12 cm	M2	5.05																																																																																																															
3.1.5	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.7 mm, e=15 cm	M2	14.77																																																																																																															
3.1.6	TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBÍCULOS DE OFICINA	M2	17.25																																																																																																															
3.1.7	PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm	M2	2.74																																																																																																															
2	Página 81	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OE. 3</th> <th>ARQUITECTURA</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OE. 3.1</td> <td>MUROS Y TABIQUES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.1</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> <td>27.86</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.2</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> <td>29.08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.3</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm</td> <td>M2</td> <td>2.56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.4</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.9 mm, e=12 cm</td> <td>M2</td> <td>5.05</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.5</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.9 mm, e=15 cm</td> <td>M2</td> <td>14.77</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.6</td> <td>TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBÍCULOS DE OFICINA</td> <td>M2</td> <td>17.25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.7</td> <td>PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm</td> <td>M2</td> <td>2.74</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	OE. 3	ARQUITECTURA					OE. 3.1	MUROS Y TABIQUES					OE. 3.1.1	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	27.86			OE. 3.1.2	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	29.08			OE. 3.1.3	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm	M2	2.56			OE. 3.1.4	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.9 mm, e=12 cm	M2	5.05			OE. 3.1.5	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.9 mm, e=15 cm	M2	14.77			OE. 3.1.6	TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBÍCULOS DE OFICINA	M2	17.25			OE. 3.1.7	PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm	M2	2.74			<table border="1"> <thead> <tr> <th>OE. 3.1</th> <th>MUROS Y TABIQUES</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OE. 3.1.1</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> <td>27.86</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.2</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> <td>29.08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.3</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm</td> <td>M2</td> <td>2.56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.4</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.7 mm, e=12 cm</td> <td>M2</td> <td>5.05</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.5</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.7 mm, e=15 cm</td> <td>M2</td> <td>14.77</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.6</td> <td>TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBÍCULOS DE OFICINA</td> <td>M2</td> <td>17.25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.7</td> <td>PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm</td> <td>M2</td> <td>2.74</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				OE. 3.1	MUROS Y TABIQUES					OE. 3.1.1	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	27.86			OE. 3.1.2	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	29.08			OE. 3.1.3	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm	M2	2.56			OE. 3.1.4	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.7 mm, e=12 cm	M2	5.05			OE. 3.1.5	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.7 mm, e=15 cm	M2	14.77			OE. 3.1.6	TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBÍCULOS DE OFICINA	M2	17.25			OE. 3.1.7	PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm	M2	2.74								
OE. 3	ARQUITECTURA																																																																																																																	
OE. 3.1	MUROS Y TABIQUES																																																																																																																	
OE. 3.1.1	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	27.86																																																																																																															
OE. 3.1.2	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	29.08																																																																																																															
OE. 3.1.3	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm	M2	2.56																																																																																																															
OE. 3.1.4	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.9 mm, e=12 cm	M2	5.05																																																																																																															
OE. 3.1.5	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.9 mm, e=15 cm	M2	14.77																																																																																																															
OE. 3.1.6	TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBÍCULOS DE OFICINA	M2	17.25																																																																																																															
OE. 3.1.7	PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm	M2	2.74																																																																																																															
OE. 3.1	MUROS Y TABIQUES																																																																																																																	
OE. 3.1.1	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	27.86																																																																																																															
OE. 3.1.2	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	29.08																																																																																																															
OE. 3.1.3	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm	M2	2.56																																																																																																															
OE. 3.1.4	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.7 mm, e=12 cm	M2	5.05																																																																																																															
OE. 3.1.5	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.7 mm, e=15 cm	M2	14.77																																																																																																															
OE. 3.1.6	TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBÍCULOS DE OFICINA	M2	17.25																																																																																																															
OE. 3.1.7	PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm	M2	2.74																																																																																																															

3	Página 152	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Partida</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OE. 3</td> <td>ARQUITECTURA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1</td> <td>MUROS Y TABIQUES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.1</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.2</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.3</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.4</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.9 mm, e=12 cm</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.5</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RF 12.9 mm, e=15 cm</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.6</td> <td>TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBICULOS DE OFICINA</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.7</td> <td>PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm</td> <td>M2</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Partida	Unidad	OE. 3	ARQUITECTURA		OE. 3.1	MUROS Y TABIQUES		OE. 3.1.1	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	OE. 3.1.2	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	OE. 3.1.3	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm	M2	OE. 3.1.4	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.9 mm, e=12 cm	M2	OE. 3.1.5	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RF 12.9 mm, e=15 cm	M2	OE. 3.1.6	TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBICULOS DE OFICINA	M2	OE. 3.1.7	PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm	M2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Partida</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OE. 3</td> <td>ARQUITECTURA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1</td> <td>MUROS Y TABIQUES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.1</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.2</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.3</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.4</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.7 mm, e=12 cm</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.5</td> <td>TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RF 12.7 mm, e=15 cm</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.6</td> <td>TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBICULOS DE OFICINA</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.7</td> <td>PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm</td> <td>M2</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Partida	Unidad	OE. 3	ARQUITECTURA		OE. 3.1	MUROS Y TABIQUES		OE. 3.1.1	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	OE. 3.1.2	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2	OE. 3.1.3	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm	M2	OE. 3.1.4	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.7 mm, e=12 cm	M2	OE. 3.1.5	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RF 12.7 mm, e=15 cm	M2	OE. 3.1.6	TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBICULOS DE OFICINA	M2	OE. 3.1.7	PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm	M2
Item	Partida	Unidad																																																													
OE. 3	ARQUITECTURA																																																														
OE. 3.1	MUROS Y TABIQUES																																																														
OE. 3.1.1	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2																																																													
OE. 3.1.2	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2																																																													
OE. 3.1.3	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm	M2																																																													
OE. 3.1.4	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.9 mm, e=12 cm	M2																																																													
OE. 3.1.5	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RF 12.9 mm, e=15 cm	M2																																																													
OE. 3.1.6	TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBICULOS DE OFICINA	M2																																																													
OE. 3.1.7	PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm	M2																																																													
Item	Partida	Unidad																																																													
OE. 3	ARQUITECTURA																																																														
OE. 3.1	MUROS Y TABIQUES																																																														
OE. 3.1.1	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2																																																													
OE. 3.1.2	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2																																																													
OE. 3.1.3	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm	M2																																																													
OE. 3.1.4	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.7 mm, e=12 cm	M2																																																													
OE. 3.1.5	TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RF 12.7 mm, e=15 cm	M2																																																													
OE. 3.1.6	TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO e=0.10 mm h=1.50 m CON VINIL PAVONADO EN CUBICULOS DE OFICINA	M2																																																													
OE. 3.1.7	PLACA DE FIBROCEMENTO SUPERBOART PARA MURO EXTERIOR ST E=12mm	M2																																																													
4	Página 157	<p>3,1 MUROS Y TABIQUES</p> <p>3.1.1 TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 MM, e=10 CM INC. LANA DE VIDRIO</p> <p>Descripción: Corresponde al suministro e instalación de tabiquera de drywall de doble cara, utilizando placas ST de 12.9 mm de espesor, con un espesor total de la partición de 10 cm. Esta estructura incluye la colocación de lana de vidrio entre las placas, lo que proporciona aislamiento térmico y acústico. Es ideal para particiones interiores que requieran divisiones ligeras, eficiencia energética y control de sonido, como oficinas, viviendas y otros espacios que demandan confort y privacidad.</p> <p>Materiales principales: Placas de drywall tipo ST de 12.9 mm de espesor, de alta resistencia y con tratamiento anti-humedad. Lana de vidrio de densidad adecuada para aislamiento térmico y acústico. Perfiles metálicos de acero galvanizado, montantes y canales, para la estructura de soporte. Tornillos para drywall, cinta para juntas, pasta para sellado de juntas y elementos de fijación adicionales según sea necesario.</p>	<p>3,1 MUROS Y TABIQUES</p> <p>3.1.1 TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 MM, e=10 CM INC. LANA DE VIDRIO</p> <p>Descripción: Corresponde al suministro e instalación de tabiquera de drywall de doble cara, utilizando placas ST de 12.7 mm de espesor, con un espesor total de la partición de 10 cm. Esta estructura incluye la colocación de lana de vidrio entre las placas, lo que proporciona aislamiento térmico y acústico. Es ideal para particiones interiores que requieran divisiones ligeras, eficiencia energética y control de sonido, como oficinas, viviendas y otros espacios que demandan confort y privacidad.</p> <p>Materiales principales: Placas de drywall tipo ST de 12.7 mm de espesor, de alta resistencia y con tratamiento antihumedad. Lana de vidrio de densidad adecuada para aislamiento térmico y acústico. Perfiles metálicos de acero galvanizado, montantes y canales, para la estructura de soporte. Tornillos para drywall, cinta para juntas, pasta para sellado de juntas y elementos de fijación adicionales según sea necesario.</p>																																																												

5	Página 158	<p>3.1.2 TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 MM, e=15 CM INC. LANA DE VIDRIO</p> <p>Descripción: Corresponde al suministro e instalación de tabiquera de drywall de doble cara, utilizando placas ST de 12.9 mm de espesor, con un espesor total de la partición de 15 cm. La instalación incluye la colocación de lana de vidrio entre las placas, lo que proporciona un alto rendimiento en aislamiento térmico y acústico. Este tipo de partición es ideal para la creación de divisiones interiores en espacios que requieren una mayor capacidad de aislamiento, como oficinas, salones de reuniones, auditorios y viviendas.</p> <p>Materiales principales: Placas de drywall tipo ST de 12.9 mm de espesor, de alta resistencia, con tratamiento especial para evitar humedad. Lana de vidrio de alta densidad, diseñada para aislamiento térmico y acústico. Perfiles metálicos de acero galvanizado (montantes y canales), adecuados para la estructura de soporte de la partición. Tornillos especiales para drywall, cinta para juntas y pasta para sellado de las uniones entre placas. Elementos adicionales de fijación según especificaciones técnicas.</p>	<p>3.1.2 TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 MM, e=15 CM INC. LANA DE VIDRIO</p> <p>Descripción: Corresponde al suministro e instalación de tabiquera de drywall de doble cara, utilizando placas ST de 12.7 mm de espesor, con un espesor total de la partición de 15 cm. La instalación incluye la colocación de lana de vidrio entre las placas, lo que proporciona un alto rendimiento en aislamiento térmico y acústico. Este tipo de partición es ideal para la creación de divisiones interiores en espacios que requieren una mayor capacidad de aislamiento, como oficinas, salones de reuniones, auditorios y viviendas.</p> <p>Materiales principales: Placas de drywall tipo ST de 12.7 mm de espesor, de alta resistencia, con tratamiento especial para evitar humedad. Lana de vidrio de alta densidad, diseñada para aislamiento térmico y acústico. Perfiles metálicos de acero galvanizado (montantes y canales), adecuados para la estructura de soporte de la partición. Tornillos especiales para drywall, cinta para juntas y pasta para sellado de las uniones entre placas. Elementos adicionales de fijación según especificaciones técnicas.</p>
6	Página 159	<p>3.1.3 TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.9 MM, e=10 CM</p> <p>Descripción: Corresponde al suministro e instalación de tabiquera de drywall de una sola cara, utilizando placas ST de 12.9 mm de espesor, con un espesor total de la partición de 10 cm. Este sistema es adecuado para la creación de divisiones interiores donde solo se requiere una capa de drywall, generalmente en zonas que no requieren aislamiento térmico o acústico elevado. Ideal para particiones ligeras, como en áreas de almacenamiento, pasillos, o como división para espacios de bajo tránsito.</p> <p>Materiales principales: Placas de drywall tipo ST de 12.9 mm de espesor, diseñadas para ofrecer alta resistencia y facilidad de instalación. Perfiles metálicos de acero galvanizado (montantes y canales), necesarios para estructurar la partición. Tornillos para drywall, cinta para juntas y pasta para sellar las uniones entre las placas. Elementos de fijación adicionales según lo requiera el proyecto.</p>	<p>3.1.3 TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.7 MM, e=10 CM</p> <p>Descripción: Corresponde al suministro e instalación de tabiquera de drywall de una sola cara, utilizando placas ST de 12.7 mm de espesor, con un espesor total de la partición de 10 cm. Este sistema es adecuado para la creación de divisiones interiores donde solo se requiere una capa de drywall, generalmente en zonas que no requieren aislamiento térmico o acústico elevado. Ideal para particiones ligeras, como en áreas de almacenamiento, pasillos, o como división para espacios de bajo tránsito.</p> <p>Materiales principales: Placas de drywall tipo ST de 12.7 mm de espesor, diseñadas para ofrecer alta resistencia y facilidad de instalación. Perfiles metálicos de acero galvanizado (montantes y canales), necesarios para estructurar la partición. Tornillos para drywall, cinta para juntas y pasta para sellar las uniones entre las placas. Elementos de fijación adicionales según lo requiera el proyecto.</p>
7	Página 160	<p>3.1.4 TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.9 MM, e=12 CM</p> <p>Descripción: Corresponde al suministro e instalación de tabiquera de drywall de doble cara, utilizando placas RH ST de 12.9 mm de espesor, con un espesor total de la partición de 12 cm. Este tipo de partición es adecuado para divisiones interiores que requieren una mayor resistencia a la humedad, como en áreas de cocinas, baños y otras zonas donde se puedan presentar condiciones de alta humedad. Las placas RH ST están especialmente diseñadas para resistir la humedad, proporcionando una solución efectiva para estos ambientes sin sacrificar la calidad estética ni estructural.</p> <p>Materiales principales: Placas RH ST de 12.9 mm de espesor, tratadas para resistir la humedad. Perfiles metálicos de acero galvanizado (montantes y canales) para la estructura de soporte. Tornillos especiales para drywall, cinta para juntas y pasta para sellado de uniones entre placas. Elementos adicionales de fijación, según lo requiera el proyecto.</p>	<p>3.1.4 TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.7 MM, e=12 CM</p> <p>Descripción: Corresponde al suministro e instalación de tabiquera de drywall de doble cara, utilizando placas RH ST de 12.7 mm de espesor, con un espesor total de la partición de 12 cm. Este tipo de partición es adecuado para divisiones interiores que requieren una mayor resistencia a la humedad, como en áreas de cocinas, baños y otras zonas donde se puedan presentar condiciones de alta humedad. Las placas RH ST están especialmente diseñadas para resistir la humedad, proporcionando una solución efectiva para estos ambientes sin sacrificar la calidad estética ni estructural.</p> <p>Materiales principales: Placas RH ST de 12.7 mm de espesor, tratadas para resistir la humedad. Perfiles metálicos de acero galvanizado (montantes y canales) para la estructura de soporte. Tornillos especiales para drywall, cinta para juntas y pasta para sellado de uniones entre placas. Elementos adicionales de fijación, según lo requiera el proyecto.</p>

8	Página 160	<p align="center">3.1.5 TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RF 12.9 MM, e=15</p>	<p align="center">3.1.5 TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RF 12.7 MM, e=15</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9	Página 161	<p>Descripción: Corresponde al suministro e instalación de tabiquera de drywall de una sola cara, utilizando placas RF de 12.9 mm de espesor, con un espesor total de la partición de 15 cm. Este tipo de partición es ideal para áreas donde se requiere mayor resistencia al fuego, como pasillos, salidas de emergencia, y otras zonas que demandan una protección adicional contra el riesgo de incendio. Las placas RF son especialmente diseñadas para ofrecer una mayor resistencia al fuego y mantener la integridad estructural en situaciones de alta temperatura.</p> <p>Materiales principales: Placas RF de 12.9 mm de espesor, específicamente diseñadas para resistir el fuego. Perfiles metálicos de acero galvanizado (montantes y canales) para estructurar la partición. Tornillos para drywall, cinta para juntas y pasta para sellado de uniones entre placas. Elementos adicionales de fijación, según lo requiera el proyecto.</p>	<p>Descripción: Corresponde al suministro e instalación de tabiquera de drywall de una sola cara, utilizando placas RF de 12.7 mm de espesor, con un espesor total de la partición de 15 cm. Este tipo de partición es ideal para áreas donde se requiere mayor resistencia al fuego, como pasillos, salidas de emergencia, y otras zonas que demandan una protección adicional contra el riesgo de incendio. Las placas RF son especialmente diseñadas para ofrecer una mayor resistencia al fuego y mantener la integridad estructural en situaciones de alta temperatura.</p> <p>Materiales principales: Placas RF de 12.7 mm de espesor, específicamente diseñadas para resistir el fuego. Perfiles metálicos de acero galvanizado (montantes y canales) para estructurar la partición. Tornillos para drywall, cinta para juntas y pasta para sellado de uniones entre placas. Elementos adicionales de fijación, según lo requiera el proyecto.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	Página 445	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OE. B</th> <th>ARQUITECTURA</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OE. 3.1</td> <td>MUROS Y TABIQUES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.1</td> <td>TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27.864</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PISO 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Recepción y sala de espera</td> <td></td> <td>1</td> <td>2.32</td> <td>2.7</td> <td>6.264</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Guardería</td> <td></td> <td>1</td> <td>6</td> <td>2.7</td> <td>16.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sala de Usos Múltiples</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2.7</td> <td>5.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.2</td> <td>TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29.018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PISO 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Recepción y sala de espera</td> <td></td> <td>1</td> <td>0.87</td> <td>2.7</td> <td>2.349</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Conciliador extrajudicial</td> <td></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2.7</td> <td>8.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Restando puerta</td> <td></td> <td>1</td> <td>0.8</td> <td>2.2</td> <td>-1.76</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Restando ventana</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1.2</td> <td>-2.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Psicología forense</td> <td></td> <td>1</td> <td>7.65</td> <td>2.7</td> <td>20.655</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cuarto de limpieza</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.42</td> <td>2.7</td> <td>3.834</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Restando puerta</td> <td></td> <td>1</td> <td>0.8</td> <td>2.2</td> <td>-1.76</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.3</td> <td>TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.565</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PISO 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Psicología forense</td> <td></td> <td>1</td> <td>0.95</td> <td>2.7</td> <td>2.565</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.4</td> <td>TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.9 mm, e=12 cm</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.049</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PISO 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SS.HH Discapacitados</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.87</td> <td>2.7</td> <td>5.049</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.5</td> <td>TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.9 mm, e=15 cm</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14.769</td> </tr> </tbody> </table>	OE. B	ARQUITECTURA									OE. 3.1	MUROS Y TABIQUES									OE. 3.1.1	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2							27.864		PISO 1										Recepción y sala de espera		1	2.32	2.7	6.264					Guardería		1	6	2.7	16.2					Sala de Usos Múltiples		1	2	2.7	5.4				OE. 3.1.2	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2							29.018		PISO 1										Recepción y sala de espera		1	0.87	2.7	2.349					Conciliador extrajudicial		1	3	2.7	8.1					Restando puerta		1	0.8	2.2	-1.76					Restando ventana		1	2	1.2	-2.4					Psicología forense		1	7.65	2.7	20.655					Cuarto de limpieza		1	1.42	2.7	3.834					Restando puerta		1	0.8	2.2	-1.76				OE. 3.1.3	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm	M2							2.565		PISO 1										Psicología forense		1	0.95	2.7	2.565				OE. 3.1.4	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.9 mm, e=12 cm	M2							5.049		PISO 1										SS.HH Discapacitados		1	1.87	2.7	5.049				OE. 3.1.5	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.9 mm, e=15 cm	M2							14.769	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>OE. 3.1</td> <td>MUROS Y TABIQUES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.1</td> <td>TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27.864</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PISO 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Recepción y sala de espera</td> <td></td> <td>1</td> <td>2.32</td> <td>2.7</td> <td>6.264</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Guardería</td> <td></td> <td>1</td> <td>6</td> <td>2.7</td> <td>16.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sala de Usos Múltiples</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2.7</td> <td>5.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.2</td> <td>TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29.018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PISO 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Recepción y sala de espera</td> <td></td> <td>1</td> <td>0.87</td> <td>2.7</td> <td>2.349</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Conciliador extrajudicial</td> <td></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2.7</td> <td>8.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Restando puerta</td> <td></td> <td>1</td> <td>0.8</td> <td>2.2</td> <td>-1.76</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Restando ventana</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1.2</td> <td>-2.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Psicología forense</td> <td></td> <td>1</td> <td>7.65</td> <td>2.7</td> <td>20.655</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cuarto de limpieza</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.42</td> <td>2.7</td> <td>3.834</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Restando puerta</td> <td></td> <td>1</td> <td>0.8</td> <td>2.2</td> <td>-1.76</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.3</td> <td>TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.565</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PISO 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Psicología forense</td> <td></td> <td>1</td> <td>0.95</td> <td>2.7</td> <td>2.565</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.4</td> <td>TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.7 mm, e=12 cm</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.049</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PISO 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SS.HH Discapacitados</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.87</td> <td>2.7</td> <td>5.049</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 3.1.5</td> <td>TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.7 mm, e=15 cm</td> <td>M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14.769</td> </tr> </tbody> </table>	OE. 3.1	MUROS Y TABIQUES									OE. 3.1.1	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2							27.864		PISO 1										Recepción y sala de espera		1	2.32	2.7	6.264					Guardería		1	6	2.7	16.2					Sala de Usos Múltiples		1	2	2.7	5.4				OE. 3.1.2	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2							29.018		PISO 1										Recepción y sala de espera		1	0.87	2.7	2.349					Conciliador extrajudicial		1	3	2.7	8.1					Restando puerta		1	0.8	2.2	-1.76					Restando ventana		1	2	1.2	-2.4					Psicología forense		1	7.65	2.7	20.655					Cuarto de limpieza		1	1.42	2.7	3.834					Restando puerta		1	0.8	2.2	-1.76				OE. 3.1.3	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm	M2							2.565		PISO 1										Psicología forense		1	0.95	2.7	2.565				OE. 3.1.4	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.7 mm, e=12 cm	M2							5.049		PISO 1										SS.HH Discapacitados		1	1.87	2.7	5.049				OE. 3.1.5	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.7 mm, e=15 cm	M2							14.769
OE. B	ARQUITECTURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OE. 3.1	MUROS Y TABIQUES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OE. 3.1.1	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2							27.864																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PISO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Recepción y sala de espera		1	2.32	2.7	6.264																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Guardería		1	6	2.7	16.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Sala de Usos Múltiples		1	2	2.7	5.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OE. 3.1.2	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2							29.018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PISO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Recepción y sala de espera		1	0.87	2.7	2.349																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Conciliador extrajudicial		1	3	2.7	8.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Restando puerta		1	0.8	2.2	-1.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Restando ventana		1	2	1.2	-2.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Psicología forense		1	7.65	2.7	20.655																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Cuarto de limpieza		1	1.42	2.7	3.834																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Restando puerta		1	0.8	2.2	-1.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OE. 3.1.3	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.9 mm, e=10 cm	M2							2.565																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PISO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Psicología forense		1	0.95	2.7	2.565																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OE. 3.1.4	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.9 mm, e=12 cm	M2							5.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PISO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	SS.HH Discapacitados		1	1.87	2.7	5.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OE. 3.1.5	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.9 mm, e=15 cm	M2							14.769																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OE. 3.1	MUROS Y TABIQUES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OE. 3.1.1	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2							27.864																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PISO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Recepción y sala de espera		1	2.32	2.7	6.264																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Guardería		1	6	2.7	16.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Sala de Usos Múltiples		1	2	2.7	5.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OE. 3.1.2	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=15 cm INC. LANA DE VIDRIO	M2							29.018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PISO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Recepción y sala de espera		1	0.87	2.7	2.349																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Conciliador extrajudicial		1	3	2.7	8.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Restando puerta		1	0.8	2.2	-1.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Restando ventana		1	2	1.2	-2.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Psicología forense		1	7.65	2.7	20.655																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Cuarto de limpieza		1	1.42	2.7	3.834																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Restando puerta		1	0.8	2.2	-1.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OE. 3.1.3	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA ST 12.7 mm, e=10 cm	M2							2.565																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PISO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Psicología forense		1	0.95	2.7	2.565																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OE. 3.1.4	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH ST 12.7 mm, e=12 cm	M2							5.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PISO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	SS.HH Discapacitados		1	1.87	2.7	5.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OE. 3.1.5	TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE UNA CARA, PLACA RF 12.7 mm, e=15 cm	M2							14.769																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11	Página 169	<p>3.3.5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISO PARQUET EXISTENTE</p> <p>DESCRIPCIÓN</p> <p>El trabajo comprende la limpieza profunda, mantenimiento y restauración del piso de parquet existente, conservando su apariencia natural y mejorando su protección contra el desgaste. Se realizarán trabajos de limpieza, eliminación de manchas, reparación de piezas sueltas o deterioradas, lijado superficial y aplicación de acabado protector.</p> <p>MATERIALES PRINCIPALES</p> <p>Detergentes neutros especiales para madera. Adhesivos para parquet compatibles con el tipo de madera existente. Masillas para reparación de juntas y pequeñas fisuras. Lacas o barnices de base acuosa o poliuretano de alta resistencia, apropiados para pisos de madera. Equipos de limpieza: aspiradoras, lijadoras de banda y orbitales, mopas de microfibras.</p>	<p>3.3.5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISO PARQUET EXISTENTE</p> <p>DESCRIPCIÓN</p> <p>El trabajo comprende la limpieza profunda, mantenimiento y restauración del piso de parquet existente, conservando su apariencia natural y mejorando su protección contra el desgaste. Se realizarán trabajos de limpieza, eliminación de manchas, reparación de piezas sueltas o deterioradas, lijado superficial y aplicación de acabado protector barniz poliuretano (DD).</p> <p>MATERIALES PRINCIPALES</p> <p>Detergentes neutros especiales para madera. Adhesivos para parquet compatibles con el tipo de madera existente. Masillas para reparación de juntas y pequeñas fisuras. Lacas o barnices de base acuosa o poliuretano de alta resistencia (DD), apropiados para pisos de madera. Equipos de limpieza: aspiradoras, lijadoras de banda y orbitales, mopas de microfibras.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

12	Página 235	<p>3.12.1.26 VINIL FOTOMURAL DECORATIVO</p> <p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas: 200 cm de ancho x 250 cm de alto - Resolución: impresión en alta resolución (Calidad HP-UV) más laminado protector de acabado mate y base (respaldo) de papel blanco que contiene pegamento en su parte posterior, para que se pueda adherir la lámina a cualquier superficie lisa. 	<p>3.12.1.26 VINIL FOTOMURAL DECORATIVO</p> <p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas: 1.50 m de ancho x 2.70 m de alto. - Resolución: impresión en alta resolución (Calidad HP-UV) más laminado protector de acabado mate y base (respaldo) de papel blanco que contiene pegamento en su parte posterior, para que se pueda adherir la lámina a cualquier superficie lisa. 																																																																																																																																																						
13	Página 88	<table border="1"> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3</td> <td>SALIDA PARA TOMACORRIENTE/FUERZA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.1</td> <td>SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL ADOSADO</td> <td>UND</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.2</td> <td>SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN TECHO</td> <td>UND</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.3</td> <td>SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO ADOSADO</td> <td>UND</td> <td>16.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.4</td> <td>SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EN TECHO</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.5</td> <td>SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EMPOTRADO EN DRYWALL</td> <td>UND</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.6</td> <td>SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CAJA DE PASO EXISTENTE</td> <td>UND</td> <td>23.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.7</td> <td>SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN TECHO EN CAJA DE PASO EXISTENTE</td> <td>UND</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.8</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.9</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.10</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE</td> <td>UND</td> <td>22.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.11</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> </tr> </table>	OE	5.1.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE/FUERZA			OE	5.1.3.1	SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL ADOSADO	UND	7.00	OE	5.1.3.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN TECHO	UND	2.00	OE	5.1.3.3	SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO ADOSADO	UND	16.00	OE	5.1.3.4	SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EN TECHO	UND	1.00	OE	5.1.3.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EMPOTRADO EN DRYWALL	UND	3.00	OE	5.1.3.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CAJA DE PASO EXISTENTE	UND	23.00	OE	5.1.3.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN TECHO EN CAJA DE PASO EXISTENTE	UND	2.00	OE	5.1.3.8	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA	UND	1.00	OE	5.1.3.9	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	UND	1.00	OE	5.1.3.10	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE	UND	22.00	OE	5.1.3.11	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1.00	<table border="1"> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3</td> <td>SALIDA PARA TOMACORRIENTE/FUERZA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.1</td> <td>SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL ADOSADO</td> <td>UND</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.2</td> <td>SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN TECHO</td> <td>UND</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.3</td> <td>SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO ADOSADO</td> <td>UND</td> <td>16.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.4</td> <td>SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EN TECHO</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.5</td> <td>SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EMPOTRADO EN DRYWALL</td> <td>UND</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.6</td> <td>SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CAJA DE PASO EXISTENTE</td> <td>UND</td> <td>23.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.7</td> <td>SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN TECHO EN CAJA DE PASO EXISTENTE</td> <td>UND</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.8</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.9</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.10</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE</td> <td>UND</td> <td>22.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.11</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.12</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA GABINETE DE COMPUTO</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> </tr> </table>	OE	5.1.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE/FUERZA			OE	5.1.3.1	SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL ADOSADO	UND	7.00	OE	5.1.3.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN TECHO	UND	2.00	OE	5.1.3.3	SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO ADOSADO	UND	16.00	OE	5.1.3.4	SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EN TECHO	UND	1.00	OE	5.1.3.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EMPOTRADO EN DRYWALL	UND	3.00	OE	5.1.3.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CAJA DE PASO EXISTENTE	UND	23.00	OE	5.1.3.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN TECHO EN CAJA DE PASO EXISTENTE	UND	2.00	OE	5.1.3.8	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA	UND	1.00	OE	5.1.3.9	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	UND	1.00	OE	5.1.3.10	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE	UND	22.00	OE	5.1.3.11	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1.00	OE	5.1.3.12	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA GABINETE DE COMPUTO	UND	1.00																									
OE	5.1.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE/FUERZA																																																																																																																																																							
OE	5.1.3.1	SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL ADOSADO	UND	7.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN TECHO	UND	2.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.3	SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO ADOSADO	UND	16.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.4	SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EN TECHO	UND	1.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EMPOTRADO EN DRYWALL	UND	3.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CAJA DE PASO EXISTENTE	UND	23.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN TECHO EN CAJA DE PASO EXISTENTE	UND	2.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.8	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA	UND	1.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.9	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	UND	1.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.10	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE	UND	22.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.11	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE/FUERZA																																																																																																																																																							
OE	5.1.3.1	SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL ADOSADO	UND	7.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN TECHO	UND	2.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.3	SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO ADOSADO	UND	16.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.4	SALIDA DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EN TECHO	UND	1.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EMPOTRADO EN DRYWALL	UND	3.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CAJA DE PASO EXISTENTE	UND	23.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN TECHO EN CAJA DE PASO EXISTENTE	UND	2.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.8	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA	UND	1.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.9	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	UND	1.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.10	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE	UND	22.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.11	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1.00																																																																																																																																																					
OE	5.1.3.12	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA GABINETE DE COMPUTO	UND	1.00																																																																																																																																																					
14	Página 291	<table border="1"> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.8</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.9</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.10</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.11</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO</td> </tr> </table> <p>Estas partidas sólo aplican para las salidas de fuerza empotradas o adosada en muro.</p> <p>Comprende el suministro e instalación de cajas cuadradas de medidas indicadas en plano fabricado de fierro galvanizado según las siguientes características:</p>	OE	5.1.3.8	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA	OE	5.1.3.9	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	OE	5.1.3.10	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE	OE	5.1.3.11	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO	<table border="1"> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.8</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.9</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.10</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.11</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.12</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA GABINETE DE COMPUTO</td> </tr> </table> <p>Estas partidas sólo aplican para las salidas de fuerza empotradas o adosada en muro.</p> <p>Comprende el suministro e instalación de cajas cuadradas de medidas indicadas en plano fabricado de fierro galvanizado según las siguientes características:</p>	OE	5.1.3.8	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA	OE	5.1.3.9	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	OE	5.1.3.10	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE	OE	5.1.3.11	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO	OE	5.1.3.12	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA GABINETE DE COMPUTO																																																																																																																											
OE	5.1.3.8	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA																																																																																																																																																							
OE	5.1.3.9	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO																																																																																																																																																							
OE	5.1.3.10	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE																																																																																																																																																							
OE	5.1.3.11	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO																																																																																																																																																							
OE	5.1.3.8	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA																																																																																																																																																							
OE	5.1.3.9	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO																																																																																																																																																							
OE	5.1.3.10	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE																																																																																																																																																							
OE	5.1.3.11	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO																																																																																																																																																							
OE	5.1.3.12	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA GABINETE DE COMPUTO																																																																																																																																																							
15	Página 464	<table border="1"> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BLOQUE A</td> <td>1</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BLOQUE B</td> <td>1</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE EN PARED</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Piso 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BLOQUE B</td> <td>1</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.11</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>													BLOQUE A	1	13				13				BLOQUE B	1	6				6				SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE EN PARED										Piso 1										BLOQUE B	1	3				3		OE	5.1.3.11	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1	1			1	1	<table border="1"> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BLOQUE A</td> <td>1</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BLOQUE B</td> <td>1</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE EN PARED</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Piso 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BLOQUE B</td> <td>1</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.11</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>5.1.3.12</td> <td>SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA GABINETE DE COMPUTO</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>													BLOQUE A	1	13				13				BLOQUE B	1	6				6				SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE EN PARED										Piso 1										BLOQUE B	1	3				3		OE	5.1.3.11	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1	1			1	1	OE	5.1.3.12	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA GABINETE DE COMPUTO	UND	1	1			1	1
		BLOQUE A	1	13				13																																																																																																																																																	
		BLOQUE B	1	6				6																																																																																																																																																	
		SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE EN PARED																																																																																																																																																							
		Piso 1																																																																																																																																																							
		BLOQUE B	1	3				3																																																																																																																																																	
OE	5.1.3.11	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1	1			1	1																																																																																																																																																
		BLOQUE A	1	13				13																																																																																																																																																	
		BLOQUE B	1	6				6																																																																																																																																																	
		SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE EN PARED																																																																																																																																																							
		Piso 1																																																																																																																																																							
		BLOQUE B	1	3				3																																																																																																																																																	
OE	5.1.3.11	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1	1			1	1																																																																																																																																																
OE	5.1.3.12	SALIDA DE PUNTO DE FUERZA PARA GABINETE DE COMPUTO	UND	1	1			1	1																																																																																																																																																

20	Página 92	<table border="1"> <tr> <td>OE. 6.5</td> <td>EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES - SIST. VIDEO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 6.5.1</td> <td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 6.5.2</td> <td>SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000MBP</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </table>	OE. 6.5	EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES - SIST. VIDEO				OE. 6.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT	UND	1.00		OE. 6.5.2	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000MBP	UND	1.00		<table border="1"> <tr> <td>OE. 6.5</td> <td>EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES - SIST. VIDEO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 6.5.1</td> <td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT</td> <td>UND</td> <td>2.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 6.5.2</td> <td>SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000MBP</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </table>	OE. 6.5	EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES - SIST. VIDEO				OE. 6.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT	UND	2.00		OE. 6.5.2	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000MBP	UND	1.00																
OE. 6.5	EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES - SIST. VIDEO																																															
OE. 6.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT	UND	1.00																																													
OE. 6.5.2	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000MBP	UND	1.00																																													
OE. 6.5	EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES - SIST. VIDEO																																															
OE. 6.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT	UND	2.00																																													
OE. 6.5.2	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000MBP	UND	1.00																																													
21	Página 481	<table border="1"> <tr> <td>OE. 6.5</td> <td>EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES - SIST. VIDEO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 6.5.1</td> <td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>OE. 6.5.2</td> <td>SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000MBP</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	OE. 6.5	EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES - SIST. VIDEO								OE. 6.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT	UND	1			1	1	1	OE. 6.5.2	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000MBP	UND	1			1	1	1	<table border="1"> <tr> <td>OE. 6.5</td> <td>EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES - SIST. VIDEO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE. 6.5.1</td> <td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT</td> <td>UND</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table>	OE. 6.5	EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES - SIST. VIDEO								OE. 6.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT	UND	2			2	2	2
OE. 6.5	EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES - SIST. VIDEO																																															
OE. 6.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT	UND	1			1	1	1																																								
OE. 6.5.2	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000MBP	UND	1			1	1	1																																								
OE. 6.5	EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES - SIST. VIDEO																																															
OE. 6.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT	UND	2			2	2	2																																								
22	Página 128	<p>1.4.3 SUB PROGRAMAS DE CONTINGENCIAS</p> <p>El Contratista deberá proporcionar el equipo y materiales necesarios para aplicar efectivamente el programa de contingencias además de mantener el buen funcionamiento de éstos, los cuales como mínimo deben ser los siguientes:</p>	<p>1.4.3 SUB PROGRAMAS DE CONTINGENCIAS</p> <p>El Contratista deberá proporcionar el equipo y materiales necesarios para aplicar efectivamente el programa de contingencias además de mantener el buen funcionamiento de éstos, los cuales como mínimo deben ser los siguientes:</p> <p>Se precisa que el sistema de detección y alarma contra incendios proyectado corresponde al tipo convencional, de acuerdo con las características y condiciones de la edificación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Escala y complejidad del proyecto: La intervención se desarrolla en un solo nivel, con un aforo total de 75 personas, lo que permite un control efectivo mediante un panel por zonas. 2. Distribución funcional: Los ambientes han sido organizados en áreas definidas (recepción, oficinas, SUM, guardería, archivo, kitchenette y cuarto de data), lo que facilita la zonificación por sectores, característica propia de los sistemas convencionales. 3. Normativa aplicable: Conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE A.130 – Seguridad, y normas NFPA aplicables), para edificaciones de baja altura, aforo limitado y sin requerimiento de integración compleja, es aceptable y técnicamente viable un sistema convencional. 4. Mantenimiento y operación: El sistema convencional permite identificar de manera inmediata la zona en alarma, lo cual resulta suficiente para la rápida intervención del personal de seguridad, considerando los recorridos cortos y la baja complejidad del edificio 																																													